2010-04-13

GODKÄNNANDEBEVIS 0074/05

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Vedkamin Royal Viking

Innehavare	Josef Davidssons Eftr. AB, Box 42, 330 21 Reftele, Tel: 0371-200 01, Fax: 0371-210 01, E-post: info@vedspis.se, Hemsida: www.vedspis.se, Organisationsnr/VAT nr.: 556194-0858.
Produkt	Royal Viking är en vedeldad konvektionskamin tillverkad i gjutjärn och eldstaden är invändigt klädd med värmeculit. Primärluften tillförs genom spjället i askluckan. Sekundärluft förvärms och tillförs i eldstadens övre del och regleras med de båda skjutreglagen vilka sitter placerade en på var sida om eldstadsluckan. Kaminen bakansluts till rökkanal vilken är dimensionerad och godkänd för 350°C rökgastemperatur. Kaminen skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.
Avsedd användning	Royal Viking är avsedd att användas som sekundär, vedeldad värmekälla.
Handelsnamn	Royal Viking.
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler *(BBR)*:

Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen
Eldstad, allmänt	5:421
Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådstext
Kaminer och dylikt	6:7411

Tillhörande handlingar	Monterings- och skötselanvisning Royal Viking utgåva 01. 2005. Reservdelslista Royal Viking utgåva 01.2005. Produktblad Royal Viking daterad av SP SITAC 2010-04-13.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-02-26 och diarienummer 210-05-0051 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC
Postadress Box 553 SE-371 23 KARLSKRONA
Besöksadress Bastionsgatan 6 Stumholmen
Telefon/Fax +46 (0)10 516 63 00 +46 (0)455-206 88
Org. nummer 556464-6874
E-post/Internet info@sitac.se www.sitac.se www.sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt annat.

Kontroll forts.	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Josef Davidssons Eftr. AB i Reftele.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/ etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe	**J. Davidssons Eftr. AB**
SITAC märke	**SITAC**
Certifieringsorgan	**SP SITAC**
Produktens typbeteckning	**Royal Viking**
Godkännandets nummer	**0074/05**
Effekt, nominell	**7,0 kW**
Krav på anslutande rökkanal	***dimensionerad för minst* 350°C**
Löpande tillverkningsnummer eller datum	**nr/datum**
Kontrollorgan	**SP**
Varningsskylt för hög yttemperatur	

Bedömnings-underlag	Provrapport nr. P3 02746 utförd av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kontrollrapport nr.P906252 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
Kommentarer	Royal Viking är godkänd enligt Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets Allmänna Råd 1991:1, "Typgodkännande av vedeldade kaminer, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar", och är provad efter SS-EN 13240. CO-halten överstiger inte 0,3 volymprocent vid 13% O_2 vid en verkningsgrad över 60%. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-05-21, med projektnummer T500074-01.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2015-04-12.

Krister Svensson

Ronald Green

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC

Postadress	Besöksadress	Telefon/Fax	Org. nummer	E-post/Internet
Box 553 SE-371 23 KARLSKRONA	Bastionsgatan 6 Stumholmen	+46 (0)10 516 63 00 +46 (0)455-206 88	556464-6874	info@sitac.se www.sitac.se www.sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt annat.